

Retouradres, Postbus 242, 5600 AE Eindhoven

Gemeente Gemert-Bakel
Vergunningen en Toezicht

Postbus 10.000
5420DA GEMERT

Geachte mevrouw Van Berlo,

Op 22 mei jl. heeft u mij gevraagd om een deeladvies bluswater en bereikbaarheid te maken voor het plan Martin van der Drifhof in Gemert. Het plan is getoetst aan de Beleidsregels Bluswater en Bereikbaarheid, vastgesteld op 7 april 2016. Plan Martin van der Drifhof omvat een nieuw te bouwen woonwijk binnen de bebouwde kom met appartementen, patio woningen, seniorenwoningen en 1-2 persoonswoningen. De bluswaterbehoefte voor deze bestemming is 60 m³/uur welke beschikbaar moet zijn 15 minuten nadat het eerste brandweervoertuig ter plaatse is. Dit kan geleverd worden door bijvoorbeeld een ondergrondse brandkraan op maximaal 200 meter. Dit geldt voor iedere woning binnen het planontwerp. Wat betreft bereikbaarheid verwijs ik u graag naar onze beleidsregels waarin staat omschreven aan welke eisen de wegen moeten voldoen zoals rijbaanbreedte, asdrukbelasting, opstelplaatsen voor brandweervoertuigen en bereikbaarheid van de bluswatervoorziening. Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u me altijd bellen of mailen.

Beoordeelde stukken en tekeningen:

- Plantoelichting, Goed Wonen;
- Verbeelding, Bouwplan Prinat.

Met vriendelijke groet,

Brandweezorg Peelland

Brandweezorg Peelland

Onderwerp

Advisering plan Martin vd
Drifhof, Gemert

Datum

11 augustus 2017

Uw brief van

Uw kenmerk

Behandeld door

Telefoon

Ons kenmerk

P047024

Aantal bijlagen

0

In afschrift aan

Bezoekadres

Papenhoef 7
5737 BS Lieshout
Telefoon (040) 2 203 203
info@vrbzo.nl
www.veiligheidsregiobzo.nl

Postadres

Postbus 242
5600 AE Eindhoven
P047024