

Onlangs heeft u het waterschap in de gelegenheid gesteld om te reageren op het voorontwerpbestemmingsplan "Burgemeester van Nooijenlaan 8 in de Rips" (zie mail hieronder).

Door de ontwikkeling neemt het verhard oppervlak toe met ca. 3.770 m². De benodigde berging, voor compensatie van deze toename, is berekend met de HNO tool. De uitkomsten van de berekening is als bijlage 2 aan het plan toegevoegd.

Infiltratiesnelheid bodem

Bij deze berekening is uitgegaan van een infiltratiesnelheid bodem van 2 meter/dag. Het wordt niet duidelijk hoe en of deze infiltratiesnelheid is bepaald. Standaard gebruikt het waterschap een waarde van 1 meter/dag. Bij een hogere infiltratiesnelheden dan 1 meter/dag dient deze door onderzoek te worden vastgesteld. Graag aangeven hoe de infiltratiesnelheid is bepaald of de berekening van de benodigde berging hierop aanpassen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben n.a.v. deze mail kunt u altijd contact met mij opnemen.