

ONTWERP-BESCHIKKING WET GELUIDHINDER

Op 13 oktober 2011 heeft de gemeente Gemert-Bakel een ontheffing Wet Geluidhinder aangevraagd. Het betreft een ontheffingaanvraag voor hogere geluidsbelasting krachtens artikel 83 van de Wet Geluidhinder (Wgh) op de woningen welke gebouwd gaan worden in de wijk Doonheide-Molenbroekseloop in Gemert.

Wij stellen vast dat het verzoek betrekking heeft op een situatie als bedoeld in afdeling 3.1.1, van het Besluit geluidhinder. Voor de te projecteren woningen geldt ingevolge artikel 82 van de Wet geluidhinder een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Artikel 83 van de Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om een hogere grenswaarde vast te stellen tot een waarde van maximaal 58 dB voor de nieuw te bouwen woningen.

Maatregelen ter bescherming van het wegverkeerslawaai aan de bron door beperking van de verkeersintensiteit of andere verkeersmaatregelen bieden gegeven de aard en de functie van de Boekelseweg geven mogelijkheden tot vermindering van de geluidsbelasting op de gevels van de betrokken woningen.

Daar ontheffing wordt gevraagd voor wegverkeerslawaai tot een waarde van 58 dB dient, voor woning die dit betreft, ingevolge afdeling 3.3, van het Besluit geluidhinder zoveel mogelijk verzekerd te worden dat de verblijfsruimten binnen de woningen en de buitenruimte niet worden gesitueerd aan de gevels waar de hoogste geluidbelasting optreedt. Dit betekent dat er een geluidsluwe buitengevel dient te zijn en dat tenminste een verblijfsruimte aan deze gevel gesitueerd dient te zijn.

Postadres
Postbus 10.000
5420 DA Gemert

Gemeentehuis
Ridderplein 1
5421 CV Gemert

Telefoon
(0492) 378 500
Fax
(0492) 366 325

E-mailadres
gemeente@gemert-
bakel.nl

Internet
www.gemert-bakel.nl

Bankrekening
28.50.02.708
Postbankrekening
10.69.661

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GEMERT-BAKEL

ZIJN VOORNEMENS TE BESLUITEN:

Gelet op de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de notitie "Ontheffingenbeleid Wet Geluidhinder":

- als hogere grenswaarden betreffende de woningen gelegen in de wijk Doonheide-Molenbroekseloop in Gemert, gemeente Gemert-Bakel, vaste te stellen waarde van maximaal:

Waarneem- punt	Geluidbelasting na maatregelen c.q. Verzochte hogere waarden incl aftrek 100f Wgh (-5 dB) in dB		
	Hoogte		
	1,5m	4,5 m	
P1	50	51	
P2	53	55	
P3	50	52	
P4	49	51	
P5		49	
P10	54	55	
P11	57	58	
P12	52	53	
P20		49	
P21		49	
P25	52	53	
P26	57	58	
P27	55	56	

Voor de situering van de waarneempunten wordt verwezen naar het akoestisch onderzoek SRE Milieudienst, kenmerk: 503657 d.d. 11 oktober 2011.

- aan dit besluit als voorwaarden te verbinden dat de geluidbelasting in de woningen ten hoogste 33 dB bedraagt;

Gemert, 25 oktober 2011.

namens het college van burgemeester en wethouders,



R.P.M.E. Welten
medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling