

Geachte,

Ik heb het voorontwerp bestemmingsplan 'Gemert-Bakel, stedelijke gebieden oktober 2018' bekeken.

In de waterparagraaf van de toelichting worden onder het kopje 'Watertoets' 2 normeringen voor hydrologisch neutraal ontwikkelen (HNO) beschreven: de oude (tot 2015) en de huidige door het waterschap gehanteerde normering.

Als hiermee eventueel gemeentelijk HNO-beleid wordt bedoeld voor verhardingstoename tot 2.000m² waarvoor het waterschap geen compensatie vraagt, dan adviseer ik de gemeente dit duidelijk aan te geven in de tekst. Zo niet, dan adviseer ik de oude normering (uit de tekst te verwijderen, omdat dit voor de lezer van de waterparagraaf verwarrend is.

Het gaat om onderstaande passage:

'Hierbij mag de oorspronkelijke landelijke afvoer niet overschreden worden, bij een bui die eens in de 25 jaar voorkomt (T=25) en mag de natuurlijke GHG niet verlaagd worden. Aangenomen wordt dat bij een bui die eenmaal in de 25 jaar voorkomt, binnen vier uur totaal 42.9 mm neerslag valt. De te realiseren infiltratievoorzieningen bij ver- en nieuwbouwplannen kan dus berekend worden door het toekomstig verhard oppervlak (m²) te vermenigvuldigen met 0,0429 m.'

Verder heb ik geen opmerkingen.

Met vriendelijke groet,

Waterschap Aa en Maas